



**BUREAU  
VERITAS**

Industry Division

# CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA

## N° BVA / SCI / 041 - 19

*Trámite: Renovación Anual*

Se certifica a

**INDUSTRIAS MAS S.R.L.**

Cañada de Gómez 2224/32, C.A.B.A

R. Argentina

Producto:

**MATAFUEGOS DE POLVO BAJO PRESIÓN, MANUALES.**

Marca:

**HORIZONTE**

Modelo:

**1 KG COMPACTO**

**1 KG LARGO**

**2.5 KG**

**5 KG**

**10 KG**

Cumple con los requerimientos de la Norma:

**IRAM 3523 Primera Edición 1983-12**

(incluye las modificaciones N°1:1986)

Industria:

**Argentina**

Esta Licencia, es válida hasta el:


This license is valid until:

**15 de Enero de 2020**

At / on

Emitido en

**Buenos Aires, 16 de Enero de 2019**

  
**ING. LUCAS FERNANDO BUSSO**  
GERENTE DE DIVISIÓN  
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

This certificate of Technical Aptitude is invalid without the annex listed on page 2 and the General Conditions of Service Of Bureau Veritas (Revision 2011 A)

Este certificado de Aptitud Técnica no es válido sin el anexo indicado en la página 2 y las condiciones Generales de Servicio de Bureau Veritas (Revisión 2011 A)

To check its validity telephone (54-11) 4000-8008 - Para verificar su validez, llame al tel. (54-11) 4000-8008 e-mail: [matafuegos@ar.bureauveritas.com](mailto:matafuegos@ar.bureauveritas.com)



**BUREAU  
VERITAS**

## ANEXO 1

### CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA N° BVA / SCI / 041 - 19

#### Datos generales

Representante Técnico:	<i>Ing. Mirarchi, Ariel Domingo</i>
Matrícula Profesional N°:	<i>CIPBA 55747</i>
Trámite:	<i>Renovación Anual</i>
Trámite anterior:	<i>BVA/SCI/042-18</i>
Matrícula de Inscripción N°:	<i>BVG 198</i>
Matrícula de Producto N°:	<i>BVG 198/4, 198/5, 198/6, 198/7 y 198/8</i>

#### Características técnicas

<i>Modelo</i>	<i>Capacidad</i>	<i>Agente extintor</i>	<i>Potencial extintor</i>	<i>Matrícula BV</i>
<i>1K-1001</i>	<i>1 Kg Compacto</i>	<i>IMAS ABC 60</i>	<i>1A-5B</i>	<i>198/4</i>
<i>1K-1002</i>	<i>1 Kg Largo</i>	<i>IMAS ABC 60</i>	<i>1A-5B</i>	<i>198/5</i>
<i>2.5K-2001</i>	<i>2,5 Kg</i>	<i>IMAS ABC 60</i>	<i>3A-20B</i>	<i>198/6</i>
<i>5K-2002</i>	<i>5 Kg</i>	<i>IMAS ABC 60</i>	<i>6A-40B</i>	<i>198/7</i>
<i>10K-2003</i>	<i>10 Kg</i>	<i>IMAS ABC 60</i>	<i>6A-60B</i>	<i>198/8</i>

*Bureau Veritas Argentina S.A. solamente certifica que las muestras y documentación técnica de los elementos presentados se ajustan a la norma de aplicación vigente, siendo responsabilidad del Fabricante y Representante Técnico, su ejecución de acuerdo al modelo certificado. Bureau Veritas Argentina S.A. deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricación o su instalación.*

*Con la suspensión o inhabilitación del fabricante, caducará automáticamente la validez de este certificado, sin necesidad de una notificación previa por parte de este Organismo de Certificación.*

*Previo a toda modificación, variación o alteración a realizar sobre las instalaciones, equipamientos y documentación que originan el presente certificado, se deberá notificar formalmente a Bureau Veritas Argentina S.A. para su consideración, evaluación y aprobación. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO INVALIDARÁ EL PRESENTE CERTIFICADO.*

*ESTA APROBACIÓN CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE A LOS PROTOTIPOS Y NO IMPLICA LA HABILITACIÓN DE CADA UNO DE LOS EXTINTORES PRODUCIDOS EN SERIE.*

*BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A., DESLINDA TODA RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN PRODUCIRSE POR FALLAS O DEFECTOS DE MATERIAL, FABRICACIÓN O SU MANIPULACION INDEBIDA.*

**PARA DAR VALIDEZ A ESTA LICENCIA CADA EXTINTOR DEBERÁ LLEVAR UNA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN  
NUMERADA OTORGADA POR BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A.**

Emitido en

**Buenos Aires, 16 de Enero de 2019**

**ING. LUCAS FERNANDO BUSO  
GERENTE DE DIVISIÓN  
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS**

This certification is issued under the General Terms and Conditions of Service of Bureau Veritas (Revision 2011 A)  
Este certificado es expedido de acuerdo a los Términos y Condiciones Generales de Servicio de Bureau Veritas (Revisión 2011 A).  
Para verificar su validez, llame al tel. (54-11) 4000-8008 e-mail: [matafuegos@ar.bureauveritas.com](mailto:matafuegos@ar.bureauveritas.com)